



Администрация
муниципального
образования «Иволгинский
район»
Республики Бурятия

Буряад Республикын
«Ивалгын аймаг»
гэһэн муниципальна
байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 » 04 2025г.

№ 320

с. Иволгинск

**«Об утверждении Порядка (плана)
действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций при теплоснабжении
в муниципальном образовании
«Иволгинский район» Республики Бурятия»**

В соответствии с п.8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании «Иволгинский район» Республики Бурятия, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский район» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава



Н.В. Емонаков

Порядок (план)
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при
теплоснабжении в муниципальном образовании «Иволгинский район»
Республики Бурятия

1. Сценарии наиболее вероятных аварий и места их возникновения

Наиболее вероятные аварии в системе теплоснабжения:

- Разрыв теплотрассы подземной из-за коррозии.

Основные места возникновения аварий: Иволгинский район, с. Сотниково
тепловая сеть.

- Участки изношенных тепловых сетей – тепловая сеть ул. 40 лет Победы с. Сотниково.
- Тепловые камеры и узлы управления ТК-13, ТК-14.

2. Количество сил и средств для локализации и ликвидации аварий

Для ликвидации аварий привлекаются:

- аварийная бригада МП ЖКХ «Тепловик» с. Сотниково, состоящая из 5 человек;
- техника и оборудование: привлеченная (экскаватор) ИП «Дружинин И.В.», ИП «Бабаринов Ю.С.»;
- передвижные электростанции: Дизельный электрогенератор МУП ЖКХ «Тепловик»;
- насосы для откачки воды из затопленных камер: заключается договор с ИП «Зеркалий А.А.»;

Запасные трубы, запорная арматура:

- металлические трубы диаметром от 32 до 133 мм- 20 м.;
- полипропиленовые трубы от 20 до 40мм -16 м.;
- задвижки фланцевые диам.150мм-2 шт., диам. 200мм-4шт.;
- краны шаровые от15 до 50мм- 25шт.;

- отводы металлические 89-100мм -20 шт.;
- паронитовые прокладки диам. от 40 до 125мм.;
- При необходимости:
 - Подрядные организации: ИП «Дружинин И.В., Бабаринов Ю.С.»;
 - МЧС по Республике Бурятия(в случае крупных аварий с угрозой жизни людей).

3. Порядок организации взаимодействия сил и средств

Взаимодействие осуществляется на основе соглашений об управлении системами теплоснабжения (ч. 5 ст. 18 ФЗ "О теплоснабжении"):

3.1. Обнаружение аварии:

- Диспетчер теплоснабжающей организации фиксирует аварию, передает информацию в единую диспетчерскую службу (ЕДДС).
- Оповещение аварийной бригады и руководства.

3.2. Оценка масштабов и оповещение:

- Определение зоны отключения тепла.
- Оповещение администрации МО "Иволгинский район", МЧС, ресурсоснабжающих организаций.

3.3. Локализация аварии:

- Перекрытие задвижек для минимизации утечки теплоносителя силами ремонтной бригады МУП ЖКХ «Тепловик».
- Откачка воды - ИП «Зеркалий А.А.».

4. Ремонтные работы:

- Замена поврежденного участка, восстановление целостности сети путем наложения хомута. Либо замены аварийного участка силами слесарей ремонтной бригады с. Сотниково с использованием рабочего инструмента
- для проведения земляных работ привлекаются подрядные организации ИП «Дружинин И.В.», ИП «Бабаринов Ю.С.».

5. Ввод в эксплуатацию:

- Гидравлические испытания, пробный пуск.

- Восстановление подачи тепла.

6. Информирование населения и отчетность:

- Через СМИ, социальные сети, экстренные оповещения.
- Составление акта о ликвидации аварии.

Координация между организациями:

- Теплоснабжающая компания МУП ЖКХ «Тепловик» – главный исполнитель.
- Администрация МО «Иволгинский район» – контроль и помощь в оповещении.
- МЧС – помощь при угрозе ЧС.

Примечание: Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 15 февраля.