

Схема теплоснабжения

п. Тапхар

(актуализация по состоянию на 2025 год)

Обосновывающие материалы

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6
Функциональная структура теплоснабжения	6
Источники тепловой энергии	6
Тепловые сети, сооружения на них	8
Зоны действия источников тепловой энергии	18
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	20
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	21
Балансы теплоносителя	22
Топливные балансы источников тепловой энергии система обеспечения топливом	23
Надежность теплоснабжения	26
Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации	27
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	28
Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	29
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	31
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	38
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	39
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	42
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	43
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	45
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	53
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	55
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	59
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	61
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ	65
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	76
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	78
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	80
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	82
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

.....	83
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УЧАСТКА СЕТИ ОТ ИСТОЧНИКА ДО НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ	85
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. ТАПХАР	

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения п. Тапхар Иволгинского района Республики Бурятия (далее также - п. Тапхар) разработана для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабжения п. Тапхар.

Перспективная схема теплоснабжения п. Тапхар содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения;
- повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры п. Тапхар;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения п. Тапхар на основании данных, полученных от органа местного самоуправления, теплоснабжающей организации. Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, определены основные технические характеристики и экономика системы.

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения п. Тапхар включает 1 теплоисточник, 22 потребителей и связывающие их тепловые сети.

Теплоисточник и тепловые сети п. Тапхар находятся на балансе администрации Иволгинского района и обслуживаются МУП ЖКХ «Тепловик».

В п. Тапхар теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых построек, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. Основным топливом является каменный уголь.

Источники тепловой энергии

На территории п. Тапхар имеется 1 котельная мощностью 4 Гкал/ч. Котельная осуществляет теплоснабжение 22 объектов: жилищный фонд, бюджетные организации и иные общественные здания. Котельная работает на угле. Система теплоснабжения двутрубная.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельной;
- топливоснабжения для обеспечения работы котельной;
- водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельной и вспомогательных объектов.

Источники теплоснабжения котельной п. Тапхар

1	Источник тепловой энергии	Мощность, гкал / час	Гкал/год				Подключенные потребители
			выработка	Полезный отпуск	потери	Собственные нужды	
1	Котел КВм-2,0	2,0	3802,186	3079,368	415,510	307,308	население
2	Котел КВм-2,0	2,0					
3	Котел КВм-1,45	1,45	810,559	664,046	9,830	54,683	1. Тапхарская СОШ 2. Иволгинская ЦРБ (амб п. Тапхар) 3. ДК п. Тапхар 4. ИП Нимаева ЛВ (магазин)

	Итого по котельной Тапхар	п. п.	4612,745	3743,414	507,340	361,991	

а. Структура основного оборудования

Техническая характеристика оборудования отопительной котельной представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Техническая характеристика оборудования котельной

№ п/п	Наименование котельной	Наименование оборудования	Характеристика оборудования
1	Котельная п. Тапхар	Водогрейные котлы	КВм -1,45 2019г, КВм- 2-2шт.(2017г.,2024г.)
		Дымососы	ДН-9- 1500-2шт.
		Дутьевые вентиляторы	ВЦ-14-46 №2,5/1500-4шт.
		Сетевые насосы	К 90/55 - 2шт.
		Подпиточные насосы	К 45/30 - 1шт.

б. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла в п. Тапхар нет.

в. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Таблица 1.2.

Наименование	Мощность установленная, Гкал/час	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч	Мощность располагаемая, Гкал/час
Котельная п. Тапхар	5.45	0,0	5,45

г. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры мощности нетто

Таблица 1.3.

№ п/п	Наименование	Мощность располагаемая, Гкал/час	Собственные нужды котельных, Гкал/час	Мощность нетто, Гкал/час
1.	Котельная п. Тапхар	5,45	0,048	3,952

д. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Таблица 1.4.

№ п/п	Наименование	Водогрейные котлы	Ввод в эксплуатацию котлов
1.	Котельная п. Тапхар		
1.1.	Котел КВм-2,0	КВм 2,0	2017
1.2	Котел КВм-2,0	КВм 2,0	2024
1.3	Котел КВм-1,45	КВм 1,45	2019

е. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла в п. Тапхар нет.

ж. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Работа котлов осуществляется согласно установленным температурным графикам отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

На котельной осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденным температурным графиком.

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, исходя из требований, чтобы температура в помещениях у потребителя поддерживалась в нормативных значениях. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации осуществляется в целях готовности указанной организации к выполнению тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика.

з. Среднегодовая нагрузка оборудования

Таблица 1.5.

Наименование	Котельная п. Тапхар, Гкал/час
КВм 2,0	0,79
КВм 2,0	0,08
КВм 1,45	-

и. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Объемы выработки тепла определяются расчетным методом по фактическому расходу топлива. При этом удельный расход топлива на выработку 1 Гкал принимается 223,62 кг.у.т/ Гкал.

к. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Все неисправности котлов записываются в журнал, где кроме неисправностей указываются и восстановленные и замененные агрегаты, запчасти. Статистические данные не ведутся.

л. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2019-2021 гг. не выдавались.

Тепловые сети, сооружения на них

а. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых колодцев или до ввода в жилой дом или промышленный объект

Схемы тепловых сетей двухтрубные циркуляционные. Способ прокладки сетей как подземный, так и надземный. Поzemные тепловые сети проложены в непроходных каналах. Тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два слоя органосиликатной композицией. Подробные характеристики участков тепловых сетей котельной п. Тапхар приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

Наименование и месторасположения трубопроводов (указываются №№ колодцев, между которыми находится участок трубопровода, или наименование или направление ответвлений, футляры и т.д.)	Год постройки	Материал	Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловые или обычные)	Глубина заложения трубопровода, высота гидранта, (м)	Краткая характеристика грунта
От котельной до ТК 1	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 1 до Дома № 7-6	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 1 до ТК 2	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 2 до Дома № 4	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 2 до Дома № 5	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От котельной до ТК 3	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 3 до Общежития	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 3 до ТК 4	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 4 до Школы	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 4 до Клуба	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 4 до ТК 5	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 5 до Дома № 3	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 5 до ТК 6	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 6 до Дома № 2	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 6 до Дома 1	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От котельной до ТК 7	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 7 до Дома № 18	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 7 до Дома № 16	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 7 до ТК 8	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 8 до Дома № 8	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 8 до ТК 9	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 9 до Дома № 19	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 9 до ТК 10	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 10 до Дома № 9	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 10 до ТК 11	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 11 до ТК 12	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 12 до Дома б/н	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 12 до ТК 15	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 15 до Дома № 20	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 15 до Дома № 10	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 15 до ТИС 16	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 16 до Дома № 11	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От Дома № 10 до Дома № 13	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От Дома № 13 до ТК 14	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 14 до Дома № 12	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 14 до Дома № 14	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 14 до ТК 13	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 13 до Дома № 15	1976	сталь	обычные	1,8	сухой

Наименование и месторасположения трубопроводов (указываются №№ колодцев, между которыми находится участок трубопровода, или наименование или направление ответвлений, футляры и т.д.)	Год постройки	Материал	Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловые или обычные)	Глубина заложения трубопровода, высота гидранта, (м)	Краткая характеристика грунта
От врезки до ТК 23	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 23 до Основ. здания	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 23 до ТК 24	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 24 до Здания фильтров	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 24 до Насосной	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От котельн. до ТК 17,18	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 17, 18 до ТК 19	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 19 до ТК 20	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 20 до пекарни	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 20 до ТК 21	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 21 до Дома № 17	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 21 до ТК 22	1976	сталь	обычные	1,8	сухой
От ТК 22 до конторы	1976	сталь	обычные	1,8	сухой

б. Электронные или бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Графические схемы тепловых сетей п. Тапхар приведены на рисунке 1.



Рисунок 1. Графическая схема тепловых сетей котельной п. Талхар.

в. Параметры тепловых сетей

Таблица 1.7.

№ п/п	Тепловые сети (в одно- трубном исчислении)	От котельной п. Тапхар, м	Всего по п. Тапхар, м
1	0-100мм	584,0	584,0
2	0-70мм	40,0	40,0
3	0-57мм	2166,0	2166,0
4	0-45мм	752,0	752,0
5	0-32мм	218,2	218,2
6	Итого:	3760,2	3760,2
	% износа тепловых сетей	60	60

г. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясняется простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтпригодностью.

д. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При подземной прокладке тепловых сетей для размещения задвижек, спускников, сальниковых компенсаторов, неподвижных опор, смонтированы тепловые камеры. Строительная часть камер выполнена в основном из сборного железобетона. Нарращивание камер при ремонте выполняется из керамического кирпича. Перекрытие камер выполняется из железобетонных плит перекрытия. По наружным поверхностям стен камер, соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 слоя. В перекрытии камер устанавливаются чугунные люки. При необходимости выполняется горловина под люки из железобетонных колец.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Камеры и смотровые колодцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Тепловые пункты расположены в зданиях потребителей и находятся в зоне эксплуатационной ответственности потребителей. Павильоны на тепловых сетях п. Тапхар отсутствуют.

е. Описание графиков регулирования тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Таблица 1.8. Режимная карта работы подпиточной сети котельной Центральная

Время переключений насосов	№ сетевых насосов в работе	№ подпиточных насосов в работе	Положение регулировочной арматуры
9.00	1,2	1	№1,2 откр. 90%
19.00	1,2	1	Откр.80-100%
21.00	1,2	1	Откр.8-50%
22.30	1,2	1	Откр.100%
23.00	1,2	нет	№1,2 откр.100%


ж. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика 70/55 гр.С при температуре наружного воздуха -37 гр.С. Температурный график отпуска тепловой энергии представлен на рисунке 2.



УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 МУП ЖКХ "Тепловик"
 В.А.Шленкевич

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 70-55 оС по котельным СХТ с.Иволгинск, п.Тапхар Иволгинского района на 2020 - 2021 гг.



Примечание: Температура воды в подающей линии задается в зависимости от температуры наружного воздуха на промежуток времени 12 ч.

Рисунок 2. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть.

з. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

При основном режиме работы котельных давление в подающих трубопроводах $P_1=6,0$ кгс/см², в обратных $P_2=1,5$ кгс/см².

Общий коэффициент эквивалентной шероховатости 2,0

Максимальный коэффициент эквивалентной шероховатости 1,5

Общий коэффициент на тепловые потери 1

Максимальный напор, гасимый элеватором 55

Номер начального узла котел

и. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За последние 5 лет отказов на тепловых сетях не зарегистрировано.

Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Остановы источника теплоснабжения из-за ремонта основного оборудования в 2017-2019 гг. не происходили.

Большинство инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким износом тепловых сетей.

к. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальных и промышленных потребителей второй и третьей категорий - не ниже 89%;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода теплоносителя;
- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Подробная статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

л. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Визуальное обследование теплосетей и ТК. При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и вносятся необходимые изменения в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

м. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

При окончании отопительного сезона проводится визуальное обследование тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см².

При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

н. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.9. Технологические потери при передаче тепловой энергии

№ п/п	Наименование	Потери тепловой энергии при передаче Гкал/год		Всего, Гкал
		С утечкой теплоносителя	Через теплоизоляцию	
1	Котельная п. Тапхар	22,9	484,44	507,340
	Итого:	22,9	484,44	507,340

о. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Таблица 1.10. Тепловые потери за последние 3 года.

№ п/п	Наименование	2021г.	2022г.	2023г.
1	Котельная п. Тапхар	507,340	507,340	507,340

Итого:	507,340	507,340	507,340
---------------	---------	---------	---------

п. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2019-2021 гг. не выдавались.

р. Описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы теплоснабжения зданий подключены к тепловой сети по зависимой схеме, системы отопления - по элеваторной и, частично, безэлеваторной схемам.

Индивидуальные тепловые пункты зданий не оборудованы в полном объеме КИП. Отечественные регуляторы температуры, установленные на трубопроводах ГВС, практически не работают корректно.

Системы отопления зданий одно- и двухтрубные, тупиковые и с попутным движением теплоносителя, горизонтальные и вертикальные с верхней и нижней разводкой. Нагревательные приборы - чугунные радиаторы типа «М-140», «М-140-АО», регистры из гладких и ребристых труб, конвекторы типа «Аккорд», «Комфорт», импортные радиаторы.

с. Сведения о наличии коммерческого прибора учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого прибора учета тепловой энергии представлены в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Информация по оснащению приборами учета объектов

№	Потребитель	Направлено заявлений	Допущен к эксплуатации	Примечание
1	Тапхарская СОШ Тэм-104	Заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 28.11.2015г.	Не допущен к эксплуатации	02.12.15 г был произведен осмотр узла учета. в ходе проверки были выявлены недостатки. составлен акт о выявленных недостатках: 1 .Монтаж узла учета не соответствует требованиям инструкции по монтажу.
2	ООО УО Спектр + 2 прибора учета по МКД	Заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 23.10.2015г.	Не допущены к эксплуатации узлы учета	02.11.15 г был произведен осмотр узлов учета. в ходе проверки были выявлены недостатки. составлен акт о выявленных недостатках: 1 .Монтаж узла учета не соответствует требованиям инструкции по монтажу.
		Повторная заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 16.11.2015г	Не допущен к эксплуатации узел учета	27.11.15 г был произведен осмотр узла учета. в ходе проверки были выявлены недостатки. составлен акт о выявленных недостатках: 1 .Монтаж узла учета не соответствует требованиям Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя от 18.11.2013г №1034.

т. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Диспетчерская служба работает в период отопительного сезона - 231 день, с 17-00 до 8-00 утра в рабочие дни, и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

у. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосная станция находится в помещении котельной, где установлены стационарные телефоны. Тепловые колодцы (ТК) не телефонизированы.

ф. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Установлены предохранительные клапаны от превышения давления, отрегулированные до 5кг/см² на котельных.

х. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных теплосетей на территории п. Тапхар нет.

Зоны действия источников тепловой энергии

На рисунке 3 зона действия источника теплоснабжения представлена графически.



Рисунок 3. Зона действия источника теплоснабжения и. Талхар.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а. описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление и ГВС. Тепловые нагрузки на вентиляцию и на технологические нужды промышленных потребителей отсутствуют.

Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха -37 С, продолжительность отопительного периода 231 сут.

Среднегодовой объем выработки тепловой энергии (рассчитанный с учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*) составляет 4,8 тыс. Гкал.

Таблица 1.12. Потребление тепловой энергии по объектам

№ п/п	Наименование	Котельная п. Тапхар	Итого
1	Отопление	3544,091	3544,091
2	ГВС	199,323	199,323
3	Потери	507,340	507,340
4	Собственные нужды	361,991	361,991
	Итого:	4612,745	4612,745

б. описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных домах не применяются.

в. г. Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

См. таблицу 1.12.

д. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив на потребление тепловой энергии установлен Советом депутатов МО «Иволгинский район» 0,028 Гкал/кв.м. в месяц.

Таблица 1.13. Утвержденные нормативы потребления горячей воды

Вид благоустройства	Норматив потребления, куб.м/чел. в мес.
Ванна сидячая с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз	3,096
Ванна 1500 - 1550 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз	3,151
Ванна 1650 - 1700 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз	3,206
Ванна без душа, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз	2,103
Душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз	2,544
Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз	1,219
Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды	1,219
Мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз	0,481
Мойка кухонная, общеквартирные нужды	0,481

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом.

С 01.01.2014 г. продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального Закона РФ «О теплоснабжении» (190-ФЗ от 27.07.2010) теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а равно во владении или пользовании источника тепловой энергии.

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:

- по данным приборного учета;
- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;
- по утверждённым нормативам для населения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Наименование	Установленная мощность, Г кал/ч	Располагаемая мощность, Г кал/ч	Собственные нужды, Г кал/ч	Мощность нетто, Г кал/ч	Потери в тепловых сетях, Г кал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Г кал/час
Котельная п. Тапхар	5,45	5,45	0,048	3,952	0,157	0,870

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. На теплоисточнике п. Тапхар дефицит тепловой мощности отсутствует.

б. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Наименование	Мощность нетто, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
Котельная п. Тапхар	5,45	0,157	0,870	4,423

в. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический режим передачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в п. Тапхар отсутствует.

От котельной п. Тапхар до самого отдаленного потребителя передача тепловой энергии осуществляется сетевыми насосами марки К 90/55 - 2 шт.

г. Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности нет.

д. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицита тепловой мощности нет.

Балансы теплоносителя

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Водоподготовительная установка в котельной отсутствует.

Источником водоснабжения является подземный водозабор.

Показатели качества исходной воды:
 Фтор-0,04 мг/дм³
 Жесткость - не исследовалось.
 Водородный показатель (рН) - 7,99 ± 0,1
 Щелочность, общая - не исследовалась
 Хлориды- 0,48мг/дм³
 Железо общее-0,0925мг/дм³
 Сульфаты-7,55: 9,45мг/дм³
 Марганец- не исследовалось.
 Прозрачность- >20,0
 Мутность не более 0,04 ± 0,004мг/дм³
 ОМ 4<1х10 КоЕ/мл.
 ОКБ - отсутствуют.
 ТКБ - отсутствуют.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве топлива используется уголь «Тугнуйского» месторождения. Низшая теплота сгорания 4900 ккал/кг.

Таблица 1.14. Сводная таблица потребления угля котельными.

Наименование	Отпуск тепло-энергии в сеть, Гкал/год	Удельная норма расхода топлива на кг у. т. / Г кал	Расход топлива, т у. т.	Расход топлива, т н. т.
Котельная п. Тапхар	4612,745	233,51	1067,7	1523,65
Итого:	4612,745	233,51	1067,7	1523,65

Подробный расчет нормативов удельного расхода топлива приведен в таблицах 1.15. - 1.16.

Таблица 1.15. Расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по котельной п. Тапхар

Тип колоагрегата	Параметры	Январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	авг	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год	
		"Производство тепловой энергии, Гкал/мес													
		933,676	770,646	628,417	380,727	90,949				98,689	420,396	652,606	861,594	4612,745	
		Производство тепловой энергии, Гкал/час													
		1,25	1,15	0,84	0,53	0,18				0,20	0,57	0,91	1,16	0,79	
№1 КВм 2(но-мин.пр-сть 2,0 Гкал/час)	Нагрузка Гкал/мес	744,00	672,00	628,42	380,73	90,95				98,69	420,40	652,61	744,00	4431,78	
	нагрузка%	100%	100%	84%	53%	18%				20%	57%	91%	100%		
	Нагрузка,Гкал/час	1,00	1,00	0,84	0,53	0,18				0,20	0,57	0,91	1,00		
	Время работы	744	672	744	720	504				504	744	720	744		
	Индивид.норма	213,2	213,2	213,2	213,2	213,2				213,2	213,2	213,2	213,2	213,2	
	К1	1	1	1,007	1,026	1,036				1,036	1,026	1,007	1		
	К2	1	1	1	1	1				1	1	1	1		
	К3	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006				1,006	1,006	1,006	1,006		
	К4	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03				1,03	1,03	1,03	1,03		
Средняя норма	221,27	221,27	222,82	227,03	229,24				229,24	227,03	222,82	221,27			
№2 КВм 1,45(но-мин.пр-сть 1,45 Гкал/час)	Нагрузка Гкал/мес	189,68	98,65	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	117,59		
	нагрузка%	25%	15%	0%	0%	0%				0%	0%	0%	16%		
	Нагрузка,Гкал/час	0,25	0,15	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,16		
	Время работы	744	672	744	720	504				504	744	720	744		
	Индивид.норма	213,2	213,2	213,2	213,2	213,2				213,2	213,2	213,2	213,2		
	К1	1,036	1,036	0	0	0				0	0	0	1,036		
	К2	1	1	1	1	1				1	1	1	1		
	К3	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006				1,006	1,006	1,006	1,006		
	К4	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03				1,03	1,03	1,03	1,03		
Средняя норма	229,24	229,24	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	229,24			
№3 КВм 1,45»		Резерв													
Средневзвешенная норма на выработку тепловой энергии		222,89	222,29	222,82	227,03	229,24				229,24	227,03	222,82	222,36	223,62	
Средневзвешенная норма на отпуск тепловой энергии		231,40	230,78	231,33	235,70	237,99				237,99	235,70	231,33	230,85	233,51	
Расход топлива, т.н.т		293,11	241,28	197,22	121,74	29,36				31,86	134,42	204,81	269,84	1523,65	

Таблица 1.16. Сводная таблица потребления угля

Наименование	Расход угля т.н.т.									
	январь 19,3%	февраль 15,93%	март 12,99%	апрель 7,87%	май 1,88%	сентябрь 2,04%	октябрь 8,69%	ноябрь 13,49%	декабрь 17,81%	год
Котельная п. Тапхар	293,11	241,28	197,22	121,74	29,36	31,86	134,42	204,81	269,84	1523,65

б. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива используется тот же уголь, т.е. Тугнуйского угольного разреза.

в. Описание особенностей характеристик топлива

Таблица 1.17.

№п/п	Наименование	Количество
1	Влага %	11
2	Зольность %	20,4
3	Выход летучих	31,8
4	Теплота сгорания низшая	4900
5	Сера	0,36
6	Хлор	0,021
7	Мышьяк	0,003

г. Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха

См. таблицу 1.15.

Надежность теплоснабжения

а. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтпригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.

б. Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей не происходили.

в. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Аварийные отключения потребителей не происходили. Ремонтные работы и профилактика проводятся в летнее время.

г. Графические материалы (карты, схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности безопасности теплоснабжения)

д. ема тепловых сетей п. Тапхар представлена в пункте 1.3. обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.18.

Наименование показателя	МУП ЖКХ «Тепловик»
Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, гигакал/ч	28.00
Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года, ед.	19
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года - всего, км	14.90
Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал	4612,745
Отпущено тепловой энергии - всего, Гкал	3743,414

Наименование показателя	МУП ЖКХ «Тепловик»
Отпущено тепловой энергии своим потребителям, тыс. Гкал	3743,414
в том числе: населению, тыс гкал	3079,368
бюджетофинансируемым организациям, тыс. гкал	651,076
предприятиям на производственные нужды, тыс. гкал	
прочим организациям, тыс. гкал	12,97
Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов, т усл. топл.	1086
в том числе: твердое топливо, тонна	1524
Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов, тыс. квт.ч	1 952.34
Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов, т усл. топл.	1086.00
в том числе: твердое топливо, тонна	1524
Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов, тыс. квт.ч	1 828.92
Потери тепловой энергии за год, Гкал	507,340
в том числе на тепловых и паровых сетях, Гкал	507,340

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет

Динамика тарифов за тепловую энергию в п. Тапхар за последние 3 года представлена в таблице 1.19.

Таблица 1.19.

Тепло-снабжение-щая организация	Тариф за тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал												
	01.01.18 - 30.06.18	01.07.18 - 31.12.18	01.01.19 - 30.06.19	01.07.19 - 31.12.19	01.01.20 - 30.06.20	01.07.20 - 31.12.20	01.01.21 - 30.06.21	01.07.21 - 31.12.21	01.01.22 - 30.06.22	01.07.22- 30.11.22	01.12.22- 31.12.23	01.01.24 - 30.06.24	01.07.24 - 31.12.24
МУП ЖКХ «Тепловик»	2031,64	2101,89	2101,89	2160,53	2160,53	2328,88	2328,88	2421,69	2421,69	2518,32	2813,90	2637,30	2737,74

б. Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии основными являются следующие статьи затрат:

- расходы топливо;
- оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;
- затраты на покупную электрическую энергию.

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсоемкости, что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии.

в. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 г. №83. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории п. Тапхар не установлена.

г. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории п. Тапхар не установлена.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

а. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

1. Существующие старые котлы на котельной.
2. Износ тепловых сетей.

б. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

1 .Устаревшее оборудование, сетевые насосы, теплосети.

в. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

1 .Недостаточное финансирование.

г. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

1 .Нехватка финансовых средств.

2 .Плохое качество угля Тугнуйского угольного разреза (грязь, порода).

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 3,7 тыс. Гкал в год (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Наименование котельной	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал		
	Всего	в том числе	
		В отопительный период	В неотапливаемый период
Котельная п. Тапхар	3743,4	3743,4	0,0
Итого	3743,4	3743,4	0,0

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Данные по площадям объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Котельная п. Тапхар

№ п/п	Наименование	Количество домов (зданий)	Площадь строительных фондов м ²	
			общая	отапливаемая
1	3-х этажные дома	6	9643,72	6257,4
2	2-х этажные дома	3	1613,4	1484,4
3	1 этажные дома	9	1427,9	1422,9
	Итого по жилому массиву от котельной Тапхар	18	12685,02	9164,7
4	Бюджетные организации Всего:	2	701,92	701,92
	в т.ч. -Тапхарская СОШ	1	643,89	643,89
	- ГБУЗ «Иволгинская ЦРБ»	1	58,02	58,02
5	Общественные здания (ростелеком, организация)	2	1120,20	1120,20
	Итого:	22	14507,14	10986,82

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-пер-

вых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в п. Тапхар.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Основной группой потребителей тепловой энергии в п. Тапхар являются жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения.

Генеральным планом не конкретизирован прогнозный на 2032 год объем жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения п. Тапхар, отсутствие нового строительства многоквартирных домов на территории п. Тапхар за ряд последних лет, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующих объектов, обеспеченных централизованным отоплением.

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генерального плана теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников.

Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения п. Тапхар, прирост объектов капитального строительства культурного и социального назначения, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, в период до 2032 года также не ожидается.

Незначительные изменения потребления тепловой энергии могут быть связаны с изменениями средних за отопительные периоды температур наружного воздуха, изменениями энергоэффективности существующих объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №265

при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта.

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП 50.13330.2012, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Тип здания	Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/(ч*куб.м)						
	1	2	3	4-5	6-7	8-9	10-11
Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития	26,2	23,9	21,4	20,7	19,4	18,4	17,3
Общественные здания, кроме перечисленных ниже	26,4	23,8	22,6	20,1	19,5	18,5	17,6
Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты	22,7	22,0	21,4	20,7	20,1	19,4	18,7
Дошкольные учреждения, хосписы	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-
Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	14,2	13,6	13,0	12,4	12,4	-	-
Здания административного назначения (офисы)	23,3	22,0	21,4	17,5	15,5	14,3	13,0

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных - в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный период определяется по формуле:

$$Q_{от} = \frac{a \times N \times (60 - t_c) \times 10^{-6}}{T} + Q_{Тн},$$

где:

a - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01-85;

N - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

t_c - температура водопроводной воды в отопительный период, °С;

T - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;

@тп - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотапительный период (Гкал) определяется по формуле:

$$Q_{\text{неот}} = Q_{\text{от}} \times f_i \times \frac{t_{hs} - t_{cs}}{t_h - t_c},$$

где:

$Q_{\text{от}}$ - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;

f_i - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотапительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период;

t_{hs}, t_h — температура горячей воды в неотапительный и отопительный период соответственно, гр.С;

t_{cs}, t_c — температура водопроводной воды в неотапительный и отопительный период, гр.С.

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 2.4. Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

таблица 2.4

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз тепловых нагрузок на период до 2032 г. выполнен по комплексным укрупнённым показателям расхода тепла на отопление.

Рассматриваемые тепловые нагрузки на период до 2032 г. приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Котельная п. Тапхар

№ п/п	Наименование	Количество домов (зданий)	Строительный объем жилых и нежилых помещений, м ³	Отапливаемая площадь строительных фондов, м ²	Расчетная тепловая нагрузка на отопление	
					Q _o Гкал/час	Q _o Гкал/год
1	3-х этажные дома	6	27906,00	6257,4	0,372	2063,3
2	2-х этажные дома	3	5549,00	1484,4	0,09	498,76
3	1 этажные дома	9	5232,00	1422,9	0,093	517,28
	Итого по жилому массиву от котельной Тапхар	18	36687,00	9164,7	0,555	3079,34
4	Бюджетные организации	2	5400,43	701,92	0,069	377,22
	в т.ч. - Тапхарская СОШ	1	5237,00	643,89	0,065	361,27
	- ГБУЗ «Иволгинская ЦРБ»	1	163,43	58,02	0,003	15,95
5	Общественные здания (ростелеком, организация)	2	3333,00	1120,20	0,044	244,19
	Итого:	22	45420,43	10986,82	0,667	3700,75

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в таблице 2.6. Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 2.6

Наименование теплоисточника	Потребление тепловой энергии, тыс. Г кал в год	Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год
2021		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0

Наименование теплоисточника	Потребление тепловой энергии, тыс. Г кал в год	Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год
2022		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2023		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2024		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2025		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2026		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2027		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2028		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2029		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2030		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2031		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0
2032		
Котельная п. Тапхар	3,7	0,0
Итого:	3,7	0,0

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2032 году по п. Тапхар составит 0,870 Гкал/ч (таблица 2.7).

Таблица 2.7

Наименование теплоисточника	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
Котельная п. Тапхар	0,870
в том числе отопление	0,667
ГВС	0,203
Итого:	0,870

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных

зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В современных условиях становится необходимым использование электронных моделей, основанных на графическом отображении баз данных о технических параметрах систем теплоснабжения, позволяющих оценивать возможные последствия планируемых мероприятий (и непредвиденных ситуаций) и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения обеспечивает:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и с полным топологическим описанием связности объектов;
- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
- гидравлический расчет тепловых сетей (приведен в электронной модели);
- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
- расчет показателей надежности теплоснабжения;
- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в п. Тапхар представлены в таблице 4.1.

Суммарная нагрузка потребителей по п. Тапхар на источники централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 0,870 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности тепловых нагрузок не возникает.

Таблица 4.1

Наименование теплоисточника	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Мощность нетто, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
Котельная п. Тапхар	5,45	5,45	3,952	0,157	0,870	2,925

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
- ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
- ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

- Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

- Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети - двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети - зависимая.

Параметры теплоносителя - 70/55 °С.

Давление в точке подключения - $P_1=5,7$ кгс/см², $P_2=3,8$ кгс/см².

Расчетная температура наружного воздуха: -37 °С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) $K_\Sigma = 3,0$.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений - сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

$$Q = \frac{Q_{p(t_o)}}{c \cdot (t_1 - t_2) \cdot 10^3}$$

где:

- $Q_{p(t_o)}$ - расчетная тепловая нагрузка;

- t_1 - расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

- t_2 - расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

$$\Delta P = \Delta P_{тр} + \Delta P_{м};$$

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

$$\Delta P_{тр} = R \cdot L;$$

где L - длина трубопровода, м;

R - удельные потери давления на трение, кгс/м².

$$R = \lambda \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2 \cdot d_{Ai}} \cdot g$$

где λ - коэффициент гидравлического трения;

v - скорость теплоносителя, м/с;

ρ - плотность теплоносителя, кгс/м³;

g - ускорение свободного падения, м/с²;

d_{BH} - внутренний диаметр трубы, м;

G - расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

$$\Delta P = \sum Z \cdot P \cdot 10^{-2}$$

где $\sum Z$ - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

$$\lambda = 1 / (1,14 + 2 \cdot \lg(D_{BH} / K_{\Sigma}))^2$$

где K_{Σ} - эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей $K_{\Sigma} = 0,5$ мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от $K_{\Sigma} = 0,5$ мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент ν . В этом случае:

$$\Delta P = \rho \cdot R \cdot L + \Delta P_{\text{пр}}$$

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Суммарная нагрузка потребителей по п. Тапхар на источники централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 0,870 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия теплоисточников не возникает.

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Генеральный план п. Тапхар в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1

Наименование теплоисточника	Нормативные потери теплоносителя, куб.м в год
Котельная п. Тапхар	568

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 6.2

Наименование теплоисточника	Расход теплоносителя на горячее водоснабжение, куб.м/ч	
	Максимальный часовой	Среднечасовой
Котельная п. Тапхар	3,1	1,5

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на теплоисточниках п. Тапхар отсутствуют.

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.3

Наименование теплоисточника	Нормативный расход подпиточной воды, м3/ч	Фактический расход подпиточной воды, м3/ч	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
Котельная п. Тапхар	3,2	3,2	3,7

д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения, водоподготовительные установки на теплоисточниках п. Тапхар отсутствуют.

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения п. Тапхар решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на действующих в п. Тапхар источниках теплоснабжения.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол- во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия
Котельная п. Тапхар. Электромонтажные работы	мероприятие	1	Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Капитальный ремонт котлов	шт.	4	Снижение потребления топлива
			Снижение потребления электроэнергии
			Снижение потребления воды
			Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Закуп и монтаж сетевого насоса К-100-65-200 или аналог	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Кап.ремонт дымососов ДН9	шт.	2	Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Замена запорной арматуры от Ду80 до Ду150	шт.	30	Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Капитальный ремонт кровли	ед.	1	Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Наружное освещение	шт.	5	Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров.	шт.	12	Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2)	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения

Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол- во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия
Котельная п. Тапхар. Монтаж систем пожарной сигнализации с выводом на диспетчеров	шт.	1	Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информирующей о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию
Котельная п. Тапхар. Реконструкция и модернизация насосного оборудования	шт.	3	Снижение потребления электроэнергии
Котельная п. Тапхар. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300 м2)	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения

Список мероприятий детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

С учетом перспективных тепловых нагрузок общая годовая потребность в топливе для централизованного теплоснабжения п. Тапхар составит 1067,7 т у.т. (таблица 7.2).

Таблица 7.2

Наименование котельной	Вид топлива	Удельный расход топлива, кг у.т.	Годовое потребление топлива, т у.т.		
			Всего	в том числе:	
				В отопительный период	В неоперительный период
Котельная п. Тапхар	Уголь	233,51	1067,7	1067,7	0,0

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории п. Тапхар отсутствуют.

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории п. Тапхар отсутствуют.

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории п. Тапхар отсутствуют.

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрена.

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории п. Тапхар отсутствуют.

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок.

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в п. Тапхар представлены в таблице 7.3.

Имеющаяся мощность теплоисточника обеспечивает возможность подключения дополнительных нагрузок.

Таблица 7.3

Период	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Мощность нетто, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
2022	5,28	5,28	0,048	5,352	0,157	0,870	4,155
2023	5,28	5,28	0,048	5,352	0,157	0,870	4,155
2024	5,28	5,28	0,048	5,352	0,157	0,870	4,155
2025	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325
2026	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325
2027	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325
2028	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325

Период	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Мощность нетто, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
2029	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325
2030	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325
2031	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325
2032	5,45	5,45	0,048	5,352	0,157	0,870	4,325

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории п. Тапхар и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Местные виды топлива на территории п. Тапхар и на территориях ближайших муниципальных образований отсутствуют.

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории п. Тапхар сохраняется в существующем виде.

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплopotребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплopotребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплopotребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: $S \cdot A - Z^{\min}$ (руб./Гкал/ч), где: A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: $R_{\text{опт}} = (140/s^{0,4}) \cdot (1/B^{0,1})^{(At/\Pi)^{0,15}}$ где: B -

среднее число абонентов на 1 км²;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч[^]км²;

Δt - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

$$R_{\text{фед}} = [(P - C) / 1,2K]^{2,5}$$

где R_{пред} - предельный радиус действия тепловой сети, км;

p - разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C - переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K - постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал[^]км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной п. Тапхар приведены в таблице 7.4.

На рисунке 4 приведено графическое изображение радиуса эффективного теплоснабжения котельной п. Тапхар.

Таблица 7.4

Тепло-источник	Площадь зоны действия теплоисточника, кв.км	Количество потребителей, ед.	Среднее число потребителей на 1 кв.км, ед.	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Материальная характеристика тепловой сети, кв.м	Стоимость тепловых сетей, млн руб.	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети,	Средняя теплоплотность, Гкал/ч/кв.км	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,	Радиус эффективного теплоснабжения, км
Котельная п. Тапхар	0,089	22	249	0,87	361	40,0	110841,4	9,8	15	0,83



Рисунок 4. Радиус эффективного теплоснабжения котельной п. Тапхар.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство теплосетей для перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение уровня износа тепловых сетей и, как следствие, повышение нормативной надежности теплоснабжения в целом.

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Таблица 8.1

Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия
Котельная п. Тапхар. Замена основной магистральной теплосети	п. м	1568	Снижение потерь тепловой энергии
			Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей ТК8 - ТК9	п. м	94	Снижение потерь тепловой энергии
			Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от котельной до ТК16	п. м	210	Снижение потерь тепловой энергии
			Повышение надежности теплоснабжения
Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от ТК16 до адм.здания	п. м	205	Снижение потерь тепловой энергии
			Повышение надежности теплоснабжения

з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций Насосные станции на территории п. Тапхар отсутствуют.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Основной предпосылкой, для разработки данного мероприятия послужило требование Федерального закон №190 «О теплоснабжении». Пункт 8 статьи 29 главы 7 ФЗ-190 гласит: «С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Перевод открытой системы теплоснабжения п. Тапхар в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Необходимым условием экономии тепловой энергии является выдерживание заданных температурного графика и гидравлического режимов в системе теплоснабжения зданий и сооружений. Так, превышение температуры в обратном трубопроводе приводит к недополучению тепла. Нарушение гидравлического режима может привести к превышению температуры в одних помещениях, и снижению ее ниже санитарных норм в других. Использование смесительных насосов системы отопления обеспечивает, в свою очередь, выдерживание перепада температур, согласно температурному графику и температуры наружного воздуха, а также может обеспечить заданное давление в отопительной системе.

Применение автоматизированных (или полуавтоматизированных) тепловых пунктов и индивидуальных радиаторных регуляторов температуры, позволяет исключить превышение температуры в помещениях выше нормы и снижение температуры при незначительном отклонении температуры теплоносителя относительно температурного графика. Использование смесительных насосов также позволяет рассмотреть возможность регулирования потребления тепловой энергии на отопление в течение суток и (или) недели (понижение температуры в ночное время и выходные дни).

Для этого потребуются осуществить следующие мероприятия:

- разработать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;
- установить в тепловых узлах зданий индивидуальные тепловые пункты

с теплообменниками ГВС.

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматривались две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна в существующих зданиях, изначально не запроектированных под закрытую схему теплоснабжения.

б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для системы теплоснабжения от котельной п. Тапхар принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 70/55 °С при расчетной температуре наружного воздуха -37 гр.С.

Существующий температурный график необходимо будет скорректировать таким образом, чтобы во вторичных контурах теплообменников ГВС обеспечивалась температура не ниже 60 °С.

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения нет необходимости производить реконструкцию тепловых сетей. Пропускной способности тепловых сетей достаточно. При этом потребуется произвести переналадку систем в связи с необходимостью изменения температурного графика.

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплоснабжения (отопление / вентиляция / ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 6300 тыс. руб. При средней стоимости монтажа ИТП 800 тыс. руб.

финансовые потребности на перевод открытой системы теплоснабжения п. Тапхар в закрытую составят 7-9 млн. руб.

д) Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Для комплексного представления об эффективности и качестве работы систем горячего водоснабжения (независимо от способа присоединения систем потребителей) в рамках актуализации схемы теплоснабжения предложены ряд показателей, характеризующих факторы влияющие на эффективность функционирования данных систем и качество оказываемых услуг.

Перечень показателей был отобран экспертным путем, как наиболее информативных для рассматриваемых систем горячего водоснабжения. Источниками сведений для расчета показателей являются:

- материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций,
- информационные материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией;
- данные сети Интернет.

Для оценки эффективности и качества систем горячего водоснабжения в данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемую систему. Сущность оценки систем горячего водоснабжения состоит в сравнении фактических показателей, следующих групп:

- технологические (энергетические и режимные) к которым относятся удельные расходы электрической энергии на транспорт тепловой энергии, удельные расходы воды на транспорт тепловой энергии, удельный расход воды на отпуск тепловой энергии, тепловые потери при транспорте тепловой энергии и разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах;
- качественные (потребительские) к ним относятся температура теплоносителя в точке поставки, соответствие гигиеническим требованиям к качеству воды
- стоимостные к которым относятся стоимость на услуги по горячему водоснабжению для потребителей (тариф на услуги).

Анализ представленных показателей позволит использовать их при определении состояния системы и эффективности её работы.

Сущность предлагаемой оценки эффективности функционирования системы теплоснабжения состоит в сравнении фактических показателей оцениваемой системы теплоснабжения с соответствующими плановыми показателями системы утвержденных регулирующим органом.

е) Предложения по источникам инвестиций

Общая потребность финансирования проекта по переводу потребителей на закрытую схему составляет 7-9 млн. рублей.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома, относятся к общедомовым инженерным системам и соответственно, должны принадлежать собственникам квартир и помещений МКД (многоквартирного дома) или собственникам помещений в нежилых зданиях.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

- средства фонда капитального ремонта;
- целевые платежи населения и других собственников помещений;
- бюджетные средства.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников п. Тапхар в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Пе- риод	Потребление топлива, т у.т.			
	В отопительный период		В неотопительный период	
	Максимальное часовое	Годовое	Максимальное часовое	Годовое
2022	0,25	1067,7	0,0	0,0
2023	0,25	1067,7	0,0	0,0
2024	0,25	1067,7	0,0	0,0
2025	0,25	1067,7	0,0	0,0
2026	0,25	1067,7	0,0	0,0
2027	0,25	1067,7	0,0	0,0
2028	0,25	1067,7	0,0	0,0
2029	0,25	1067,7	0,0	0,0
2030	0,25	1067,7	0,0	0,0
2031	0,25	1067,7	0,0	0,0
2032	0,25	1067,7	0,0	0,0

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Таблица 10.2

Наименование	Выработка в год, Гкал/год	Каменный уголь, тыс.тонн									
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Котельная п. Тапхар											
Нормативный эксплуатационный запас топлива	4612,745	0,289	0,264	0,194	0,122	0,028	0,032	0,130	0,208	0,266	
неснижаемый нормативный запас топлива	4612,745	0,093	0,085	0,063	0,039	0,009	0,010	0,042	0,067	0,086	

Наименование	Выработка в год, Гкал/год	Каменный уголь , тыс.тонн								
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Общий нормативный запас топлива		0,382	0,349	0,257	0,161	0,037	0,042	0,172	0,276	0,352

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 10.3. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории п. Тапхар не используются.

Таблица 10.3

Наименование котельной	Вид топлива
Котельная п. Тапхар	Уголь

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность п. Тапхар без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты - 0,97;
- тепловых сетей - 0,9;
- потребителя теплоты - 0,99;
- СЦТ в целом - 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлению (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°C (СП

124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле: где:

t_a - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;

$$z = p \times \ln \frac{(t - t_e)}{M - H}$$

t_e - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;

t^H - температура наружного воздуха, °С;

0 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В п. Тапхар подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2021 - 2022 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.

П. Тапхар не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов.

Основными угрозами нарушения теплоснабжения в п. Тапхар являются: отказ оборудования котельной, отказ сетей теплоснабжения (таблица 11.1).

Таблица 11.1

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Муниципальный
Полная или частичная остановка котельной	Отказ основного оборудования, нарушение целостности конструктивных элементов	Ограничение или прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.	Локальный или муниципальный (в зависимости от масштаба аварии)
Порыв тепловых сетей	Предельный износ сетей, гидродинамические удары, действия третьих лиц	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, подключенных к аварийному участку теплосети, понижение тем-	Локальный или муниципальный (в зависимости от масштаба аварии)

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
		перепады температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях предлагается разработать технологии ускоренных ремонтов и проводить противоаварийные тренировки эксплуатационного персонала.

В случае аварий, связанных с полным прекращением теплоснабжения, возможно использование временных гибких теплопроводов, либо передвижных котельных на жидком топливе.

Также надежность системы теплоснабжения совершенствуется повышением качества элементов, из которых она состоит, или резервированием. Для резервирования локальных зон теплоснабжения необходимо строительство теплопроводов - перемычек.

Надежность тепловых сетей снижена из-за большого срока эксплуатации (ветхости). Требуется значительное ускорение замены тепловых сетей.

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на п. Тапхар составляет не более 0,13.

С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории п. Тапхар составляет не менее 0,87.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного периода, в течение которой теплоснабжение потребителей не нарушается).

Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере не менее 0,97.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 0,9 Гкал.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.											
					Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Котельная п. Тапхар. Электромонтажные работы	мероприятие	1	всего	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
2	Котельная п. Тапхар. Капитальный ремонт котлов	шт.	4	всего	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
3	Котельная п. Тапхар. Закуп и монтаж сетевого насоса К-100-65-200 или аналог	шт.	1	всего	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
4	Котельная п. Тапхар. Кап.ремонт дымососов ДН9	шт.	2	всего	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
5	Котельная п. Тапхар. Замена запорной арматуры от Ду80 до Ду150	шт.	30	всего	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
6	Котельная п. Тапхар. Капитальный ремонт кровли	ед.	1	всего	951,81	0	951,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
7	Котельная п. Тапхар. Наружное освещение	шт.	5	всего	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.											
					Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
				внебюджетные источники	60									60		
8	Котельная п. Тапхар. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров.	шт.	12	всего	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
				внебюджетные источники	1 150									1 150		
9	Котельная п. Тапхар. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2)	шт.	1	всего	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
				внебюджетные источники	230	230										
10	Котельная п. Тапхар. Монтаж систем пожарной сигнализации с выводом на диспетчеров	шт.	1	всего	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
				внебюджетные источники	170		170									
11	Котельная п. Тапхар. Реконструкция и модернизация насосного оборудования	шт.	3	всего	860	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
				внебюджетные источники	860				860							
12	Котельная п. Тапхар. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300 м2)	шт.	1	всего	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
				внебюджетные источники	750								750			
13	Котельная п. Тапхар. Замена основной магистральной теплосети	п. м	1568	всего	29 450	2 300	2 380	2 470	2 560	2 650	2 700	2 760	2 820	2 880	2 930	3 000
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											
				внебюджетные источники	29 450	2 300	2 380	2 470	2 560	2 650	2 700	2 760	2 820	2 880	2 930	3 000
14	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей ГК8 - ТК9	п. м	94	всего	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				средства федерального бюджета	0											
				средства регионального бюджета	0											
				средства местного бюджета	0											

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.															
					Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
				внебюджетные источники	70	70														
15	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от котельной до ТК16	п. м	210	всего	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				средства федерального бюджета	0															
				средства регионального бюджета	0															
				средства местного бюджета	0															
				внебюджетные источники	160		160													
16	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от ТК16 до адм.здания	п. м	205	всего	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				средства федерального бюджета	0															
				средства регионального бюджета	0															
				средства местного бюджета	0															
				внебюджетные источники	160			160												
Итого				всего	39131,81	2 820	8261,81	2 700	3 420	2 650	2 780	2 910	3 070	3 690	4 080	3 000				
				средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				средства регионального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				средства местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				внебюджетные источники	39131,81	2820	8261,81	2700	3420	2650	2780	2910	3070	3690	4080	3000				

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 217/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 205/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками реализации мероприятий схемы теплоснабжения могут являться:

- внебюджетные источники:
 - инвестиционная составляющая в тарифе;
 - привлеченные средства (кредиты);
 - средства организации (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);
- бюджетные средства:
 - федеральный бюджет (при наличии целевого финансирования);
 - региональный бюджет (при наличии целевого финансирования);
 - местный бюджет (при наличии целевого финансирования).

Состав источников финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

в) Расчеты экономической эффективности инвестиций

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей. В таблице 12.2 представлен расчет эффективности инвестиций по тем мероприятиям, реализация которых позволяет получить и определить экономический эффект.

Таблица 12.2

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия	Ед. изм.	Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе)											
						Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Котельная п. Тапхар. Электро-монтажные работы	мероприятие	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная п. Тапхар Капитальный ремонт котлов	шт.	4	Снижение потребления топлива	т у.т.	1764	0	0	196	196	196	196	196	196	196	196	196
				Снижение потребления электроэнергии	тыс. кВтч.	99	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11
				Снижение потребления воды	куб.м	3213	0	0	357	357	357	357	357	357	357	357	357
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Котельная п. Тапхар. Закуп и монтаж сетевого насоса К-100-65-200 или аналог	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Котельная п. Тапхар. Кап. ремонт дымососов ДН9	шт.	2	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Котельная п. Тапхар. Замена запорной арматуры от Ду80 до Ду150	шт.	30	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Котельная п. Тапхар. Строительство кровли	кв.м	180	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Котельная п. Тапхар. Наружное освещение	шт.	5	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Котельная п. Тапхар. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров.	шт.	12	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Котельная п. Тапхар. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2)	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Котельная п. Тапхар. Монтаж систем пожарной сигнализации с выводом на диспетчеров	шт.	1	Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия	Ед. изм.	Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе)												
						Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
				информирующи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию														
11	Котельная п. Тапхар. Реконструкция и модернизация насосного оборудования	шт.	3	Снижение потребления электроэнергии	тыс. кВтч.	126	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	
12	Котельная п. Тапхар. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Котельная п. Тапхар. Замена основной магистральной теплосети	п. м	1568	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	1220	0	31	63	97	132	168	205	243	281	320	360	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей ТК8 - ТК9	п. м	94	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	192	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от котельной до ТК16	п. м	210	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	378	0	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от ТК16 до адм.здания	п. м	205	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	318	0	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого экономия																		
Итого					т у.т.	1764	0	0	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
					тыс. кВтч.	225	0	0	11	11	29	29	29	29	29	29	29	
					куб.м	3213	0	0	357	357	357	357	357	357	357	357	357	
					Гкал	3050	0	55	141	228	263	299	336	374	412	451	491	

Таблица 12.2 (продолжение)

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия	Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб.												Срок окупаемости, лет
					Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Котельная п. Тапхар. Электромонтажные работы	мероприятие	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
2	Котельная п. Тапхар. Капитальный ремонт котлов	шт.	4	Всего	2511	0	0	279	279	279	279	279	279	279	279	279	Срок полезного использования оборудования
				Снижение потребления топлива	2034	0	0	226	226	226	226	226	226	226	226	226	
				Снижение потребления электроэнергии	252	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
				Снижение потребления воды	225	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Котельная п. Тапхар. Закуп и монтаж сетевого насоса К-100-65-200 или аналог	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
4	Котельная п. Тапхар. Кап.ремонт дымососов ДН9	шт.	2	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
5	Котельная п. Тапхар. Замена запорной арматуры от Ду80 до Ду150	шт.	30	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
6	Котельная п. Тапхар. Строительство кровли односкатной	кв.м	180	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия	Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб.												Срок окупаемости, лет
					Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
7	Котельная п. Тапхар. Наружное освещение	шт.	5	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
8	Котельная п. Тапхар. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров	шт.	12	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
9	Котельная п. Тапхар. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2)	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
10	Котельная п. Тапхар. Монтаж систем пожарной сигнализации с выводом на диспетчеров	шт.	1	Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информирующие о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
11	Котельная п. Тапхар. Реконструкция и модернизация насосного оборудования	шт.	3	Снижение потребления электроэнергии	315	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	Срок полезного использования оборудования
12	Котельная п. Тапхар. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300 м2)	шт.	1	Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Срок полезного использования оборудования
13	Котельная п. Тапхар. Замена основной магистральной теплосети	п. м	1568	Всего	4024	0	66	133	205	280	356	434	515	595	678	762	Срок полезного использования оборудования
				Снижение потерь тепловой энергии	4024	0	66	133	205	280	356	434	515	595	678	762	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование и состав мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия	Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб.											Срок окупаемости, лет	
					Всего 2022 - 2032 гг.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
14	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей ТК8 - ТК9	п. м	94	Всего	510	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	Срок полезного использования оборудования
				Снижение потерь тепловой энергии	510	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от котельной до ТК16	п. м	210	Всего	1026	0	0	114	114	114	114	114	114	114	114	114	Срок полезного использования оборудования
				Снижение потерь тепловой энергии	1026	0	0	114	114	114	114	114	114	114	114	114	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Котельная п. Тапхар. Устройство компенсаторов на участке сетей от ТК16 до адм.здания	п. м	205	Всего	896	0	0	0	112	112	112	112	112	112	112	112	Срок полезного использования оборудования
				Снижение потерь тепловой энергии	896	0	0	0	112	112	112	112	112	112	112	112	
				Повышение надежности теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого экономия					9282	0	117	577	761	881	957	1035	1116	1196	1279	1363	
Снижение потребления топлива					2034	0	0	226	226	226	226	226	226	226	226	226	
Снижение потребления электроэнергии					567	0	0	28	28	73	73	73	73	73	73	73	
Снижение потребления воды					225	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Снижение потерь тепловой энергии					6456	0	117	298	482	557	633	711	792	872	955	1 039	

г) Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет прогнозных тарифных последствий для потребителей п. Тапхар приведен в главе 14.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Индикатор	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	233,5	233,5	233,5	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	26,03	26,03	24,39	21,82	19,22	18,17	17,10	15,99	14,86	13,72	12,56
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к	0,000	0,031	0,032	0,033	0,034	0,036	0,036	0,037	0,038	0,039	0,039

Индикатор	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
общей материальной характеристике тепловых сетей											
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения п. Тапхар отсутствуют, так как в предшествующих редакциях схемы теплоснабжения такая оценка не производилась.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию для потребителей п. Тапхар устанавливается единым для всех систем теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей п. Тапхар составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 14.1.

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории п. Тапхар единая теплоснабжающая организация не определена. Вместе с тем на территории п. Тапхар функционирует одна теплоснабжающая организация. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей п. Тапхар составлена в отношении функционирующей теплоснабжающей организации и представлена в таблице 14.1.

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет прогнозного тарифа для потребителей п. Тапхар за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию (таблица 14.1).

Таблица 14.1 Тарифно-балансовая расчетная модель МУП ЖКХ «Тепловик»

№ п/п	Наименование статьи расходов	Механизм расчета	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	Всего
1.	Объем реализации, Гкал	Глава 2 Обосновывающих материалов	3701	3701	3701	3701	3701	3701	3701	3701	3701	3701	3701	40708
2.	НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб.	Тариф 2022 года * ИЦП * объем реализации текущего года	9141	9540	9946	10255	10665	11092	11536	11997	12477	12976	13495	123120
3.	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб.	Глава 12 Обосновывающих материалов	0	117	577	761	881	957	1035	1116	1196	1279	1363	9282
4.	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб.	Глава 12 Обосновывающих материалов	0	85	332	413	516	596	679	766	851	962	1084	6284
5.	Изменение затрат, %	(Стр.2 - стр.3 + стр.4)/стр. 2*100-100	0,0	-0,3	-2,5	-3,4	-3,4	-3,3	-3,1	-2,9	-2,8	-2,4	-2,1	-2,4
6.	Инвестиционные затраты, тыс. руб.	Глава 12 Обосновывающих материалов	2820	8262	2700	3420	2650	2780	2910	2820	3690	4080	3000	39132
	в том числе:													
6.1.	- за счет амортизации	Глава 12 Обосновывающих материалов	0	85	332	413	516	596	679	766	851	962	1084	6284
6.2.	- за счет инвестиционной составляющей в тарифе	Глава 12 Обосновывающих материалов	2820	8177	2368	3007	2134	2184	2231	2054	2839	3118	1916	32848
7.	НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб.	Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./11 лет	12127	12494	12687	12894	13287	13717	14166	14633	15118	15645	16202	152969
8.	Тариф , руб./Гкал	Стр. 7/стр. 1	3276,92	3375,97	3428,36	3484,10	3590,24	3706,46	3827,81	3954,20	4085,11	4227,46	4378,09	3757,70
9.	Индекс роста тарифа, %		105,2	103,0	101,6	101,6	103,0	103,2	103,3	103,3	103,3	103,5	103,6	

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 15.1

Наименование системы теплоснабжения	Теплоснабжающая организация
Котельная п. Тапхар	МУП ЖКХ «Тепловик»

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация на территории п. Тапхар не определена.

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Критериям определения единой теплоснабжающей организации соответствует МУП ЖКХ «Тепловик».

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы теплоснабжения не подавались.

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны деятельности теплоснабжающей организации на территории п. Тапхар приведены на рис. 3.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Реестр проектов схемы теплоснабжения по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 12.1.

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов схемы теплоснабжения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, представлен в таблице 12.1.

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения нет необходимости производить реконструкцию тепловых сетей. Пропускной способности тепловых сетей достаточно.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Замечания и предложения при актуализации схемы теплоснабжения в установленном порядке не поступали.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В процессе актуализации схемы теплоснабжения п. Тапхар были произведены следующие изменения.

1. Учтены изменения законодательства в сфере теплоснабжения
2. Учтены изменения требований к схемам теплоснабжения.
3. Актуализированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения (состав, сроки, стоимости).
4. Учтены изменения в сфере теплоснабжения, произошедшие в период действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УЧАСТКА СЕТИ ОТ ИСТОЧНИКА ДО НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

№ участка	Начало участка	Конец участка	Длина, м	Диаметр, м	Расход воды, кг/с	Удельный расход, куб.м/с	Скорость, м/с	л	ДР I, Па	ΔP _h , Па	Кол-во поворотов	Повороты	Задвижка	Клапан	Вентиль	Тройник	ДР _м , Па	ΔP _I , Па	P, Па	
Котельная п.Тапхар																				
1	Кот	ТК-6	64	0,1	3,606	0,003605853	0,459	0,032	2133,0	0,0	1	2	0,22	4,10	0,00	0,00	6,32	666	2799	453051
2	ТК-6	Д16	50	0,04	0,350	0,000350138	0,279	0,035	1721,6	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	190	1912	451139
3	ТК-6	ТК-7	80	0,1	3,256	0,003255715	0,415	0,032	2173,6	0,0	2	4		4,10	0,00	0,00	8,10	696	2870	450181
4	ТК-7	Д8	15	0,05	0,122	0,000121830	0,062	0,035	20,5	0,0		0		0,00	4,40	0,00	4,40	8	29	450152
5	ТК-7	ТК-8	54	0,1	3,134	0,003133885	0,399	0,032	1359,4	0,0	4	8		4,10	0,00	0,00	12,10	963	2323	447859
6	ТК-8	Д9	13	0,05	0,104	0,000104312	0,053	0,035	13,0	0,0		0		0,00	4,40	0,00	4,40	6	19	447840
7	ТК-8	ТК-9	94	0,1	3,030	0,003029573	0,386	0,032	2211,5	0,0		0		4,10	0,00	0,00	4,10	305	2516	445342
8	ТК-9	ТК-10	50	0,04	2,197	0,002196712	1,748	0,035	67765,2	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	7487	75252	370090
9	ТК-10	Д13	7	0,032	0,573	0,000573263	0,713	0,035	1971,7	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	1245	3217	366874
10	ТК-10	ТК-11	35	0,04	1,623	0,001623449	1,292	0,035	25908,1	0,0	1	2		0,00	4,90	1,60	8,50	7093	33001	337089
11	ТК-11	Д15	22	0,04	0,586	0,000586320	0,467	0,035	2124,1	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	533	2657	334432
12	ТК-11	ТК-12	13	0,04	1,037	0,001037129	0,825	0,035	3927,3	0,0	1	2		0,00	4,90	1,60	8,50	2895	6822	330267
13	ТК-12	Д14	15	0,032	0,263	0,000263273	0,327	0,035	891,1	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	263	1154	329113
14	ТК-12	Д12	25	0,032	0,774	0,000773856	0,962	0,035	12832,2	0,0	1	2		0,00	4,90	1,60	8,50	3935	16767	313500
15	ТК-9	ТК-13	16,5	0,05	0,833	0,000832861	0,424	0,035	1053,3	0,0	1	2		0,00	4,40	1,60	8,00	720	1773	443569
16	ТК-13	Д20	14	0,04	0,743	0,000743154	0,591	0,035	2171,6	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	857	3028	440541
17	ТК-13	ТК-14	65	0,04	0,090	0,000089707	0,071	0,035	146,9	0,0	3	6		0,00	4,90	1,60	12,50	32	179	443390
18	ТК-14	Д10	5	0,04	0,056	0,000055971	0,045	0,035	4,4	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	5	9	443381
19	ТК-14	ТК-15	42	0,04	0,034	0,000033736	0,027	0,035	13,4	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	2	15	443375
20	ТК-15	Д11(1)	8	0,04	0,017	0,000016868	0,013	0,035	0,6	0,0	1	2		0,00	4,90	1,60	8,50	1	1	443374
21	ТК-15	Д11(2)	4	0,04	0,017	0,000016868	0,013	0,035	0,3	0,0		0		0,00	4,90	0,00	4,90	0	1	443375